

珠海供水管网和末梢水水质公告

2025 年 2 月

| 水质指标 | 浑浊度 | 游离氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 检验项目合格率 | 合格率评价 | |
|---------------------|---------|-------------|--------|-----------|---------|-------|----|
| 单位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | | |
| GB5749-2022 标准限值 | ≤1 | 管网和末梢水≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≥95 | | |
| 管网水监测结果平均值 | 香洲供水分公司 | 0.26 | 0.45 | 6.3 | 未检出 | 100 | 达标 |
| | 高新供水分公司 | 0.28 | 0.36 | 4.0 | 未检出 | 100 | 达标 |
| | 拱北供水分公司 | 0.23 | 0.54 | 4.1 | 未检出 | 100 | 达标 |
| | 横琴供水分公司 | 0.33 | 0.30 | 0.5 | 未检出 | 100 | 达标 |
| | 金湾供水分公司 | 0.37 | 0.46 | 0.5 | 未检出 | 100 | 达标 |
| | 港区供水分公司 | 0.34 | 0.44 | 1.4 | 未检出 | 100 | 达标 |
| | 斗门供水分公司 | 0.22 | 0.57 | 2.5 | 未检出 | 100 | 达标 |
| | 富山供水分公司 | 0.30 | 0.58 | 4.6 | 未检出 | 100 | 达标 |
| 2 月管网水检验项目合格率 | | | | | 100 | 达标 | |

注：水质评价依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，检验项目合格率计算参考《城市供水水质标准》CJ/T 206-2005。

珠海市供水有限公司

2025 年 3 月 3 日